

Dąbrowa Tarnowska, 26.10.2015 r.

W dniu 23.10.2015 r. do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. wpłynęło pismo od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

Pyt.1.

Zgodnie z pkt. 6.2. Roboty Montażowe Projektu wykonawczego nr 1 kształtki w węzłach stosować ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego.

Prosimy o podanie gatunku stali nierdzewnej oraz grubości ścianek dla poszczególnych średnic.

Odpowiedź na Pyt.1.

W Tab.1. zawarto dane dotyczące gatunku stali nierdzewnej oraz normowych średnic dla rur stalowych.

Tab.1.

Nominalna	D stalowa	gat.
Dn65	76,1x3,6	1.4301
Dn80	88,9x4,0	1.4301
Dn100	114,3x4,0	1.4301
Dn125	139,7x4,5	1.4301
Dn150	168,3x4,5	1.4301
Dn200	219,1x6,3	1.4301
Dn250	273,0x7,1	1.4301
Dn280	323,9x8,0	1.4301
Dn300	323,9x8,0	1.4301

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na zadane pytania nie powodują po stronie Wykonawców konieczności wykonania dodatkowych prac i w związku z tym **nie ulega zmianie termin złożenia ofert.**