

W dniu 04.11.2015 r. do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. wpłynęło pismo od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

Pyt.1.

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do sterowania pracą filtrów przepustnic typu zamknij/otwórz wyposażonych w napęd pneumatyczny w miejsce uwzględnionych w dokumentacji projektowej przepustnic wyposażonych w napęd elektryczny.

Odpowiedź na Pyt.1.

Zaleca się realizację zgodnie z projektem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie napędów przepustnic Z/O (oprócz regulacyjnych) jako napędy pneumatyczne.

Po stronie Wykonawcy będzie jednak wykonanie projektów wykonawczych adaptacji automatyki, zasilania i innych celem dostosowania projektu do zakresu realizacji.

Wymagania co do napędów pneumatycznych – muszą mieć możliwość łagodnego otwierania i zamykania – zastosowanie np. tłumików.

Pyt.2.

Prosimy o podanie podstawowych parametrów zaprojektowanych zbiorników filtracyjnych tj.

- materiał wykonania zbiorników filtracyjnych,
- ciśnienie nominalne,
- wysokość części walcowej (płaszczka filtra),
- wysokość całkowita filtra,
- rodzaj drenażu,
- średnica i ilość włączów,
- rodzaje powłok malarskich

Dane te nie występują w dokumentacji projektowej, a są niezbędne do prawidłowej wyceny zbiorników filtracyjnych.

Odpowiedź na Pyt.2.

Parametry i wielkości zgodnie z projektem - pionowy, stalowy filtr ciśnieniowy.

**Wymagania minimalne:**

- materiał: w wyk. ze stali węglowej,
- PN 6 Bar,
- z podwyższoną częścią cylindryczną  $h = 1800$  mm,
- wysokość całkowita filtra jak w PW, rys. 06, dla F3000  $h = 376$  cm dla F2200  $h = 324$  cm – wysokości zależne od producentów, jednak z uwagi na konstrukcję budynku nie wyższe niż 4,0 m,
- drenaż płytowy,

- włazy: zgodnie z PW- dwa kontrolne na górze zbiornika i jeden w części cylindrycznej,
- malowanie od wewnątrz żywicami poliestrowymi lub epoksydowymi z atestem PZH, zewnętrznie farby poliuretanowe.

**Jednocześnie Zamawiający informuje**, że udzielone odpowiedzi na zadane pytania nie powodują po stronie Wykonawców konieczności wykonania dodatkowych prac i w związku z tym **nie ulega zmianie termin złożenia ofert.**