

W dniu 04.11.2015 r. do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. wpłynęło pismo od potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:

Pyt.1.

Prosimy o potwierdzenie, że cena jest jedynym kryterium oceny ofert – cena 100%.

Odpowiedź na Pyt.1.

Kryteria oceny oraz sposób oceny ofert określono w SIWZ, w szczególności w rozdziale XVII zatytułowanym „Kryteria oceny oraz sposób oceny ofert”.

Pyt.2.

W celu prawidłowej wyceny prosimy o wyjaśnienie ilości przepływomierzy.

Zgodnie ze Schematem technologicznym SUW w Żabnie rys. 03 „Projekt wykonawczy nr 1” przewidziano 2 szt. przepływomierzy DN 150 oznaczonych jako FIQ20 oraz FIQ35 oraz 3 szt. przepływomierzy DN 200 oznaczonych jako FIC19, FIQ30, FIQ34.

Natomiast zgodnie z tabelą Specyfikacja urządzeń i materiałów – SUW Żabno – Część AKPiA „Projekt wykonawczy nr 2” należy zamontować 4 szt. przepływomierzy elektromagnetycznych DN 200 (Oznaczenie projektowe: FIC19, FIQ30, FIQ35, FIQ34), oraz 1 szt. masowego przepływomierza termicznego o średnicy DN 150 (Oznaczenie projektowe: FIQ20).

Nadmieniamy, że zgodnie z Przedmiarem nr 1a przewidziano do montażu 1 szt. przepływomierza DN150 (poz. nr 17) oraz 3 szt. przepływomierzy DN200 (poz. nr 79, 98, 201).

Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości przepływomierzy DN150 i DN200 koniecznych do zamontowania w ramach zamówienia.

Odpowiedź na Pyt.2.

Dn200 elektromagnetyczne 4 szt. FIC19, FIQ30, FIC34, FIQ35

Dn150 termiczny, masowy 1 szt. FIC20

**Jednocześnie Zamawiający informuje**, że udzielone odpowiedzi na zadane pytania nie powodują po stronie Wykonawców konieczności wykonania dodatkowych prac i w związku z tym **nie ulega zmianie termin złożenia ofert.**