

Dąbrowa Tarnowska, 26.10.2015 r.

### **Sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak: ZP/1/10/2015 na:

„Rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 1213/7, 1209, 1213/6, 1213/3 w miejscowości Żabno”.

Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania wyjaśnień treści SIWZ, które zostały udzielone Wykonawcom w dniu 23.10.2015 r. Zakres sprostowania dotyczy odpowiedzi udzielonej na Pyt.5. Prawidłowa odpowiedź brzmi następująco:

Wymagane parametry pompy P13 są analogicznie jak dla pompy P12:

$Q=5\text{m}^3/\text{h}$

$H_{\text{min}} = 2 \text{ mH}_2\text{O}$